



НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКЕ

XVI-391/12/20

Београд, 24. 8. 2020

Предмет: Објава одговора и обавештења Комисије
за јавну набавку бр. ЈН 306/2020

У прилогу дописа је одговор и обавештење Комисије за јавну набавку услуга - одржавање Централног система за надзор и управљање (ЦСНУ), ЈН 306/2020, у вези питања заинтересованог лица од 24. августа 2020. године.

Одговор и обавештење су објављени на Порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и на интернет презентацији Народне банке Србије (www.nbs.rs), линк Тендери.

С поштовањем,

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Јелена Вуковић Вучинић

Комисија за јавну набавку услуга - одржавање Централног система за надзор и управљање (ЦСНУ) ЈН 306/2020, образована Решењем Г. бр. 6141 од 11. јуна 2020. године, Г. бр. 6372 од 19. јуна 2020. године, Г. бр. 7643 од 30. јула 2020. године и Г. бр. 8218 од 18. августа 2020. године

Београд, 24. август 2020.

Предмет: Додатне информације у вези са припремањем понуде

Дана 24. августа 2020. године примљена су питања заинтересованог лица следећег садржаја:

„ Поштовани,

Увидом у конкурсну документацију за јавну набавку услуга-одржавање Централног система за надзор и управљање ЦСНУ, ЈН бр. 306/2020 закључили смо да за позицију 2.25 нису наведене мере као ни шта улази у састав алектрормана које треба понудити. За позиције 2.28 и 2.29 није наведен обим услуга који треба нудити.

Из наведених разлога није могуће одредити вредности робе и услуга које треба нудити.

2.25	Elektro orman	ком	6
2.26	Кабл за напајање електро ормана NHXHX-J 3x2,5mm2	м	300
2.27	Кабл за повезивање сензора J-Y(St)Y 3x2x0.8mm2	м	350
2.28	Испорука, уградња, испитивање и пуштање електро-инсталација у систем салама на локацијама Београд (Краља Петра 12 и Немањина 17), ФНС, ФКГ,ФНИ, ФУЖ		6
2.29	Адаптација управљања и надзором сигнаlima, испитивање и пуштање нових сигнала централног система за надзор и управљање у систем салама на локацијама Београд (Краља Петра 12 и Немањина 17), ФНС, ФКГ,ФНИ, ФУЖ		6
2.30	Ethernet свич		6

Подсећамо вас да процедуре ТП2 и ТП3, због недовољног расхладног и грејног капацитета, не могу дати резултате који би били искористиви за израду извештаја или анализу рада система.

Такође, од када су трафо станице адаптиране, процедура ТС1 је изгубила смисао и није извођена у оквиру редовног одржавања.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДРЖАВАЊА ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА ЗА НАДЗОР И УПРАВЉЕЊЕ (ЦСНУ) У ОБЈЕКТУ НБС У НЕМАЊИНОЈ 17

Процедура	Опис процедуре
ТП1	Праћење одзива на команде свих елемената којима се управља из ЦСНУ (вентилатори пумпе, вентили, ...). Извештај о испитивању треба да садржи списак испитане опреме са коментарима и евентуално предлог мера за побољшање одзива.
ТП2	Праћење одзива температуре ваздуха на промену задате вредности за +2 и -2 К. Извештај о испитивању треба да садржи графички приказ промене задате вредности, тренутне вредности и управљачких сигнала ка извршним елементима. Извештај такође треба да садржи коментар на основу снимљених кривих, евентуално и предлог мера за побољшање одзива.

ТПЗ	Праћење одзива релативне влажности ваздуха на промену задате вредности за +5 и -5 %. Извештај о испитивању треба да садржи графички приказ промене задате вредности, тренутне вредности и управљачких сигнала ка извршним елементима. Извештај такође треба да садржи коментар на основу снимљених кривих, евентуално и предлог мера за побољшање одзива.
ОП1	Праћење одзива на команде за укључење осветљења којима се командује из ЦСНУ. Извештај о испитивању треба да садржи број проверених команди са коментарима.
КЦ1	Провера функционалности климатизације и осветљења у канцеларијама. Неопходно је утврдити функционисање свих елемената ЦСНУ (детектор присуства, детектор присуства и осветљаја, прозорски контакт, собна јединица, брзине ФЦ јединице, вентил ФЦ јединице, тастери за укључење/искључење осветљења, светиљке). Извештај о испитивању треба да садржи статусе свих елемената и евентуално коментаре са предлозима за побољшање одзива
ТС1	Провера валидности статуса елемената у електро орманима на централном систему и тестирање постојећих команди у договору са Инвеститором.

У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), а у складу са конкурсном документацијом – Поглавље 8. Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 8.14 Додатне информације и појашњења, Комисија даје следећи

ОДГОВОР И ОБАВЕШТЕЊЕ

У вези са постављеним питањем, у току је измена Техничке спецификације, а уједно обавештавамо сва заинтересована лица да се продужава рок за подношење понуда.

Нови рок за подношење понуда је 21. септембар 2020. године, до 10.00 часова.

Отварање понуда ће се вршити истог дана у 10.30 часова, у Народној банци Србије, Немањина 17, Београд.

за Комисију


Весна Торбица