



НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКЕ

XII-391/161-20

Београд, 09.9.2020

Предмет: Објава одговора Комисије  
за јавну набавку бр. ЈН 306/2020

У прилогу дописа су одговор, Измењена техничка спецификација и Измењени образац понуде, Комисије за јавну набавку услуга - одржавање Централног система за надзор и управљање (ЦСНУ), ЈН 306/2020, у вези питања заинтересованог лица од 24. августа 2020. године.

Одговор и наведени измењени делови конкурсне документације објављени су на Порталу јавних набавки ([portal.ujn.gov.rs](http://portal.ujn.gov.rs)) и на интернет презентацији Народне банке Србије ([www.nbs.rs](http://www.nbs.rs)), линк Тендери.

С поштовањем,



ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Јелена Ђимић Вулининћ



Комисија за јавну набавку услуга - одржавање Централног система за надзор и управљање (ЦСНУ) ЈН 306/2020, образована Решењем Г. бр. 6141 од 11. јуна 2020. године, Г. бр. 6372 од 19. јуна 2020. године, Г. бр. 7643 од 30. јула 2020. године и Г. бр. 8218 од 18. августа 2020. године

Београд, 9. септембар 2020.

**Предмет:** Додатне информације у вези са припремањем понуде

Дана 24. августа 2020. године примљена су питања заинтересованог лица следећег садржаја:

,, Поштовани,

Увидом у конкурсну документацију за јавну набавку услуга-одржавање Централног система за надзор и управљање ЦСНУ, ЈН бр. 306/2020 закључили смо да за позицију 2.25 нису наведене мере као ни шта улази у састав алектрормана које треба понудити. За позиције 2.28 и 2.29 није наведен обим услуга који треба нудити.

Из наведених разлога није могуће одредити вредности робе и услуга које треба нудити.

2.25	Elektro orman	ком	6
2.26	Кабл за напајање електро ормана NHXHX-J 3x2,5mm2	м	300
2.27	Кабл за повезивање сензора J-Y(St)Y 3x2x0.8mm2	м	350
2.28	Испорука, уградња, испитивање и пуштање електро-инсталација у систем салама на локацијама Београд (Краља Петра 12 и Немањина 17), ФНС, ФКГ,ФНИ, ФУЖ		6
2.29	Адаптација управљања и надзором сигналима, испитивање и пуштање нових сигнала централног система за надзор и управљање у систем салама на локацијама Београд (Краља Петра 12 и Немањина 17), ФНС, ФКГ,ФНИ, ФУЖ		6
2.30	Ethernet свич		6

Подсећамо вас да процедуре ТП2 и ТП3, због недовољног расхладног и грејног капацитета, не могу дати резултате који би били искористиви за израду извештаја или анализу рада система.

Такође, од када су трафо станице адаптиране, процедура ТС1 је изгубила смисао и није извођена у оквиру редовног одржавања.

#### ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДРЖАВАЊА ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА ЗА НАДЗОР И УПРАВЉЕЊЕ (ЦСНУ) У ОБЈЕКТУ НБС У НЕМАЊИНОЈ 17

Процедура	Опис процедуре
ТП1	Праћење одзыва на команде свих елемената којима се управља из ЦСНУ (вентилатори пумпе, вентили, ...). Извештај о испитивању треба да садржи списак испитане опреме са коментарима и евентуално предлог мера за побољшање одзыва.
ТП2	Праћење одзыва температуре ваздуха на промену задате вредности за +2 и -2 К. Извештај о испитивању треба да садржи графички приказ промене задате вредности, тренутне вредности и управљачких сигналса ка извршним елеменатима. Извештај такође треба да садржи коментар на основу снимљених кривих, евентуално и предлог мера за побољшање одзыва.

ТП3	Праћење одзива релативне влажности ваздуха на промену задате вредности за +5 и -5 %. Извештај о испитивању треба да садржи графички приказ промене задате вредности, тренутне вредности и управљачких сигнала ка извршним елеменатима. Извештај такође треба да садржи коментар на основу снимљених кривих, евентуално и предлог мера за побољшање одзива.
ОП1	Праћење одзива на команде за укључење осветљења којима се командује из ЦСНУ. Извештај о испитивању треба да садржи број проверених команда са коментарима.
КЦ1	Провера функционалности климатизације и осветљења у канцеларијама. Неопходно је утврдити функционисање свих елемената ЦСНУ (детектор присуства, детектор присуства и осветљаја, прозорски контакт, собна јединица, брзине ФЦ јединице, вентил ФЦ јединице, тастери за укључење/искључење осветљења, светильке). Извештај о испитивању треба да садржи статусе свих елемената и евентуално коментаре са предлозима за побољшање одзива
ТС1	Провера валидности статуса елемената у електро орманима на централном систему и тестирање постојећих команда у договору са Инвеститором.

У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), а у складу са конкурсном документацијом – Поглавље 8. Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 8.14 Додатне информације и појашњења, Комисија даје следећи

## ОДГОВОР

У вези са постављеним питањем, у прилогу се доставља Измењена Техничка спецификација и Измењени образац понуде.

Везано за питање заинтересованог лица од 4. септембра 2020. године, обавештавамо да је у току припрема одговора на исто.

за Комисију

Весна Торбица