



НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКЕ

XVII-391/26/20

Београд, 26. 11. 2020.

Предмет: Објава одговора Комисије

за јавну набавку бр. ЈН 306/2020

У прилогу дописа су одговори Комисије за јавну набавку услуга - одржавање Централног система за надзор и управљање (ЦСНУ), ЈН 306/2020, у вези питања заинтересованог лица од 25. новембра 2020. године.

Одговори су објављени на Порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и на интернет презентацији Народне банке Србије (www.nbs.rs), линк Тендери.

С поштовањем,

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Јелена Ехимовић Вучинић

Комисија за јавну набавку услуга - одржавање Централног система за надзор и управљање (ЦСНУ) ЈН 306/2020, образована Решењем Г. бр. 6141 од 11. јуна 2020. године, Г. бр. 6372 од 19. јуна 2020. године, Г. бр. 7643 од 30. јула 2020. године и

Г. бр. 8218 од 18. августа 2020. године

Београд, 26. новембар 2020.

Предмет: Додатне информације у вези са припремањем понуде

Дана 25. новембра 2020. године примљена су питања заинтересованог лица следећег садржаја:

„Поштовани,

Имамо следећа питања у вези јавне набавке "Одржавање Централног система за надзор и управљање ЦСНУ, ЈН 306/2020":

1) Пословни капацитет:

Да ли је понуђач обавезан доставити сертификат за ИСО45001, стандарда за здравље и безбедност на раду, а који је заменио стандард ОХСАС18001. Односно да ли је довољно приложити само копију сертификата ИСО45001 на тој позицији?

2) Кадровски капацитет:

Да ли је у оквиру кадровског капацитета дозвољено да исто лице буде и на позицији дипломираног електронинжењера и на позицији електротехничара (подразумева се да лице поседује све одговарајуће доказе о стручним спремама и лиценцама)?

3) Техничка спецификација:

Позицијом 2.29 техничке спецификације:

- Адаптација управљања и надзором сигнаlima, испитивање и пуштање нових сигнала централног система за надзор и управљање у систем салама на локацијама Београд (Краља Петра 12 и Немањина 17), ФНС, ФКГ, ФНИ, ФУЖАдаптација ЦСНУ у Немањиној 17, за приказивање мерених вредности температуре наведених у позицији 2.25. Комуникација са наведеним локацијама се остварује кроз претходно остварену везу од стране НБС;

- Предвиђена је аквизиција сигнала температуре са новоспецифицираних контролера ПХЦ12-Е.Д а са наведених локацијау централни систем надзора и управљања. Како нам је познато (Сипатец - упосленици су учествовали и у пројектовању и у извођењу ЦСНУ на Новој згради НБС-а) да је топологија целог система ЦСНУ НБС-а одрађена на ЛонТалк комуникацији , док су контролери ПХЦ12-Е.Д на Етхернет комуникацији, постављамо питање недостајуће позиције уређаја и фирмвера који би усагласио тај део комуникације. Уколико је аквизиција на ситем ЦСНУ тог дела инсталације остављена за неку каснију итерацију након евентуалне миграције целог система, молимо за разјашњење кроз документацију.“

У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), а у складу са конкурсном документацијом – Поглавље 8. Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 8.14 Додатне информације и појашњења, Комисија даје следеће

ОДГОВОРИ

У вези постављених питања обавештавамо Вас:

- 1) Довољно је приложити само копију сертификата ИСО45001;
- 2) Дозвољено је да исто лице буде и на позицији дипломираног електронинжењера и на позицији електротехничара (подразумева се да лице поседује све одговарајуће доказе о стручним спремама и лиценцама) и
- 3) Постојећи инсталирани менаџмент софтвер СИЕМЕНС ДЕСИГО ИНСИГХТ в6.0 дозвољава комуникацију ЛонТалк и Етхернет протокола

за Комисију



Жељка Дџинић